

Świątajno, dnia 10.06.2015 r.

Nasz znak:  
Te.6853.24.2015

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIOWE

W odpowiedzi na wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej, Pani Beaty Pardo – Dyrektora ŚDS w Szczytnie, Filia im. Jerzego Lanca w Piasutnie, Piasutno 63, 12 – 140 Świątajno /data wpływu: 09.06.2015 r./, Urząd Gminy Świątajno podaje warunki przyłączeniowe podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej obręb geodezyjny Piasutno, miejscowość Piasutno, gm. Świątajno, działka o nr ewid. 501.

**1. Dopuszcza się wykonanie przykanalika z rur:**

- PCV Ø 150 lub Ø 160.

**2. Głębokość posadowienia rur na przykanaliku zgodnie z normami PN-81/03020 z uwzględnieniem niwelacji terenu.**

**3. Włączenie przyłącza wykonać:**

- do studni rewizyjnej o rzędnej 146,81 zlokalizowanej w drodze powiatowej.

**4. Dopuszczalna ilość i jakość odprowadzanych ścieków – 0,5 m<sup>3</sup>/d.**

**5. W przypadku skanalizowania piwnic i pomieszczeń w budynku, położonych poniżej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, należy zainstalować, w miejscach łatwo dostępnych, urządzenia przeciwzalewowe o konstrukcji umożliwiającej ich szybkie zamknięcie ręczne lub samoczynne.**

**6. Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem przykanalika powiadomić Zakład Gospodarki Komunalnej w Świątajnie Sp. z o. o.**

**7. Termin rozpoczęcia robót instalacyjnych uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Świątajnie Sp. z o. o.**

**8. Po zakończeniu robót należy:**

- zlecić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przykanalika dla uprawnionych służb geodezyjnych;
- przykanalik zgłosić do odbioru w otwartym wykopie dla Z. G. K. w Świątajnie Sp. z o. o.

**9. Zobowiązuje się Z. G. K. w Świątajnie Sp. z o. o. do dostarczenia do tutejszego Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia odbioru przykanalika n/w dokumentacji:**

- 1-go egz. protokołu końcowego;
- 1-go egz. inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej przykanalika.

**10. Przykanalik zostanie wykonany w ramach kosztów własnych użytkownika.**

**11. Prace związane z wykonaniem przykanalika powinny odbywać się pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje /stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie branża sanitarna/.**

**12. Projekt budowlany zlecić do opracowania dla osób fizycznych lub jednostek uspołecznionych uprawnionych do projektowania inwestycji danego typu.**

## URZĄD GMINY

ul. Grunwaldzka 15  
12-140 ŚWIĘTAINO

13. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwości kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Szczytnie wniosek o objęcie naradą koordynacyjną przyłącza.

### 14. Inne warunki:

- a) przejście przykanalika przez ściany konstrukcyjne budynku wykonać w osłonie rury stalowej;
- b) **należy uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej;**
- c) w obrębie skrzyżowania sieci kanalizacji sanitarnej z innymi urządzeniami uzbrojenia podziemnego, roboty wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności;
- d) należy spełnić wymagania wynikające z:
  - Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm./
  - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm./.

### Jednocześnie informujemy, iż na podstawie:

- art. 28 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 139)

1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5.000,0 zł.,
2. Kto uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzu, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, podlega karze grzywny do 5.000,0 zł.,
3. Kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7, podlega karze grzywny do 5.000,0 zł.,
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności lub karze grzywny do 10.000,0 zł.,
5. Obok orzeczenia kary organ orzekający może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, w wysokości 1.000,0 zł. za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa,
6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w pkt. 1-3, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

**Warunki przyłączeniowe ważne są 2 lata od daty ich wydania.**

### Otrzymują:

1. Wnioskodawca:  
Pani Beata Pardo – Dyrektor ŚDS w Szczytnie  
Filia im. Jerzego Lanca w Piasutnie.  
Piasutno 63, 12 – 140 Świątajno
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Świątajnie Sp. z o. o.
3. a/a

  
Zurawówa  
mgr inż. Maciej Templin  
KIEROWNIK REFERATU TECHNICZNEGO

### Do wiadomości:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie.