



znak: ZGK.511.46.2020W

Świątajno, dnia 13.07.2020r.

WNIOSKODAWCA:

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Szczytnie
Filia im. Jerzego Lanca w Piasutnie
Piasutno 63
12-150 Świątajno

WARUNKI PRZYŁĄCZENIOWE Nr 46/W/2020
do sieci wodociągowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.07.2020 r., podajemy warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej:

Lokalizacja przedsięwzięcia: Piasutno dz. nr 501, obręb geodezyjny Piasutno.

TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Miejsce włączenia: istniejąca sieć wodociągowa PCV fi 100 mm w drodze powiatowej dz. nr 456

Sposób włączenia: za pomocą opaski do nawiercania pod ciśnieniem z odejściem gwintowanym (tzw. nawiertki wodociągowej).

Parametry przyłącza: projektowane przyłącze wodociągowe wykonać z rur PE -80 SDR 11 lub PE -100 SDR 17 o średnicy dobranej na etapie projektowania.

Maksymalna ilość wody dostarczana do nieruchomości:

- na cele socjalno – bytowe 1,5 m³/d,
- na cele wewnętrznej ochrony p.poż 2,0 dm³/s

Lokalizacja wodomierza: montaż wodomierza w pierwszym pomieszczeniu licząc od strony wprowadzenia przyłącza wodociągowego do budynku, bezpośrednio za ścianą zewnętrzną.

W przypadku braku możliwości montażu wodomierza w budynku należy zamontować go w studni wodomierzowej. Sposób wykonania studni wodomierzowej umożliwiać musi swobodny dostęp do wodomierza w celu dokonywania jego odczytów i wymiany.

Temperatura w miejscu wbudowania wodomierza nie powinna być niższa niż 4°C.

Parametry wodomierza: wodomierz dobrać na etapie projektowania.

ETAP PROJEKTOWY

1. W oparciu o w/w dane należy wykonać projekt techniczny przyłącza wodociągowego. Wykonawcą projektu technicznego może być wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia projektowe.
2. Projekt winien zawierać wszelkie decyzje, uzgodnienia, zgody, wynikające z przepisów szczególnych, a także opis techniczny i część rysunkową, niezbędne do wykonania przyłącza.
3. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGK w Świątajnie Sp. z o.o. informuje, że **wskazane jest złożyć do Starostwa Powiatowego w Szczytnie wniosek o objęcie naradą koordynacyjną** sytuowania projektowanych przyłączy.
4. Przebieg trasy projektowanego przyłącza uzgodniony musi zostać przez zarządcę drogi, przez którą przechodzić będzie przyłącze. W związku z powyższym Inwestor winien wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury podziemnej.
5. Po załatwieniu w/w spraw należy przedłożyć dwa egzemplarze dokumentacji technicznej przyłącza do uzgodnienia w gminie.

ETAP WYKONAWCZY, POWYKONAWCZY ORAZ ODBIÓR PRZYŁĄCZA

1. Przed przystąpieniem do zamierzonych robót Inwestor zobowiązany jest do zgłoszenia ich we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Projekt Marcin Kopeć
ul. Leśna 46, 12-140 Świątajno
NIP 7451638022, tel. 698-639-985
Tel. 698-639-985

11 WRZ. 2020

Zgodność
z oryginałem

2. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia infrastruktury podziemnej w pasie drogowym.
3. Inwestor wykonujący przyłącze zobowiązany jest do bezwzględnego powiadomienia ZGK w Świątajnie Sp. z o.o. o terminie rozpoczęcia prac, przed ich rozpoczęciem.
4. Wszystkie materiały użyte do budowy przyłącza posiadać muszą stosowne certyfikaty i aprobaty techniczne.
5. Należy zachować odcinki proste długości min. 5 (przed wodomierzem) oraz min. 3 (za wodomierzem) średnic wodomierza, pozwalające na prawidłowe opomiarowanie zużycia wody.
6. Za zestawem wodomierzowym po stronie instalacji wewnętrznej musi być zamontowany zawór antyskażeniowy zapobiegający przepływowi wstecznym.
7. Po wykonaniu włączenia do sieci pracownik ZGK w Świątajnie Sp. z o.o. w dokona oględzin przyłącza, co będzie stanowiło pierwszy etap odbioru technicznego. W chwili oględzin przyłącze musi być w całości wykonane oraz w stanie całkowicie odkrytym.
8. Inwestor zobowiązany jest do dostarczenia do ZGK w Świątajnie Sp. z o. o w ciągu 30 dni od daty oględzin przyłącza:
 - geodezyjnej inwentaryzacji wykonanego przyłącza (mapy zasadniczej oraz szkicu polowego z zaznaczonymi długościami i głębokości wszystkich elementów przyłącza oraz średnicą przyłącza),
 - kopii stosownych certyfikatów i aprobat technicznych na wszystkie użyte do budowy przyłącza materiały.
9. Dostarczenie powyższych dokumentów oraz usunięcie nieprawidłowości (jeżeli zostały stwierdzone), będzie podstawą do przygotowania przez pracownika ZGK w Świątajnie Sp. z o.o. protokołu odbioru technicznego przyłącza. Podpisanie protokołu przez pracownika ZGK w Świątajnie Sp. z o.o. i Inwestora będzie stanowiło drugi i ostatni etap odbioru technicznego przyłącza. W celu możliwości pobierania wody z przyłącza, po uzyskaniu odbioru technicznego przyłącza należy zawrzeć z ZGK w Świątajnie Sp. z o.o. „Umowę o zaopatrzenie w wodę”.
10. Niedostarczenie w terminie 30 dni od daty oględzin przyłącza dokumentów wymaganych do odbioru technicznego przyłącza lub nieusunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie oględzin przyłącza, może skutkować odcięciem dostawy wody przez ZGK w Świątajnie Sp. z o.o., do czasu dostarczenia dokumentów lub usunięcia nieprawidłowości oraz podpisania przez Inwestora protokołu odbioru technicznego i „Umowy o zaopatrzenie w wodę”.
11. **Zabrania się pobierania wody z przyłącza (za wyjątkiem poboru próbki do badania oraz płukania przyłącza przed jej pobraniem) przed uzyskaniem przez Inwestora wyników bakteriologicznego badania wody stwierdzającego możliwość spożywania przez ludzi.**
12. Odebrane przyłącze stanowić będzie własność Inwestora i podlega przekazaniu do eksploatacji ZGK w Świątajnie Sp. z o.o..
13. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 24 miesięcy od daty ich wystawienia.

Niniejsze warunki przyłączenia są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. a/a

„MK projekt Marcin Kopeć”
ul. Leśna 4K, 12-140 Świątajno
NIP 7451659822 R-280129538
Tel. 698-639-985

PREZES ZARZĄDU
Cudło
Przemysław Golon

11 WRZ. 2020

**Za zgodność
z oryginałem!**

str. 2