

Świętajno, dnia 10.06.2014 r.

Nasz znak:
Te.6853.25.2015

WARUNKI PRZYŁĄCZENIOWE

W odpowiedzi na wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej Pani Beaty Pardo – Dyrektora ŚDS w Szczytnie, Filia im. Jerzego Lanca w Piasutnie, Piasutno 63, 12 – 140 Świętajno /data wpływu: 09.06.2015 r./, Urząd Gminy Świętajno podaje warunki przyłączeniowe podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, obręb geodezyjny Piasutno, miejscowość Piasutno, gm. Świętajno, działka o nr ewid. 501.

- 1. Dopuszcza się wykonanie przyłącza z rur :**
 - polietylenu /rury ciśnieniowe/ PE lub PCV (średnica dostosowana do poboru wody).
- 2. Głębokość posadowienia rur na przyłączy zgodnie z normami:**
 - BN-86/9192-02 dla rur PE /min. 1.60 m./ z uwzględnieniem niwelacji terenu.
- 3. Włączenie przyłącza wykonać za pomocą:**
 - trójnika.
- 4. Miejscem zamontowania wodomierza może być studnia wodomierzowa z polietylenu.**
- 5. Max. dobowe zapotrzebowanie na pobór wody 0,7 m³/d.**
- 6. Do pomiaru wody zaprojektować wodomierz o wydajności nominalnej dostosowanej do poboru wody.**
- 7. Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego powiadomić Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o.**
- 8. Termin rozpoczęcia robót instalacyjnych uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o.**
- 9. Przed włączeniem przyłącza do sieci /eksploatacji/ należy je zachlorować, przepłukać oraz sprawdzić szczelność.**

Czynności powyższe należy wykonać w obecności przedstawiciela Z. G. K. w Świętajnie Sp. z o. o. na dowód czego należy sporządzić stosowny protokół.
- 10. Po zakończeniu roboty należy:**
 - zlecić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanego przyłącza wodociągowego dla uprawnionych służb geodezyjnych;
 - przyłączy wodociągowe zgłosić do odbioru w otwartym wykopie dla Z. G. K. w Świętajnie Sp. z o. o.
- 11. Zobowiązuje się Z. G. K. w Świętajnie Sp. z o. o. do dostarczenia do tut. Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia odbioru przyłącza n/w dokumentacji:**
 - 1 egz. protokołu z przeprowadzonych czynności, o których mowa w pkt. 10;
 - 1 egz. protokołu odbioru końcowego;
 - 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej przyłącza wodociągowego.
- 12. Przyłączy wodociągowe zostanie wykonane w ramach kosztów własnych użytkownika**
 - po odbiorze przyłączy wodociągowe przyjmuje do eksploatacji nieodpłatnie Z. G. K. w Świętajnie Sp. z o. o. na warunkach określonych w umowie.
- 13. Prace związane z wykonaniem przedmiotowego przyłącza wodociągowego powinny się odbywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje /stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie branża sanitarna/.**
- 14. Projekt budowlany zlecić do opracowania dla osób fizycznych lub jednostek społecznych uprawnionych do projektowania inwestycji danego typu.**
- 15. Projekt zagospodarowania działki należy uzgodnić w Urzędzie Gminy w Świętajnie.**

16. Inne warunki:

- przejście przyłączy przez ściany konstrukcyjne budynku wykonać w osłonie z rur metalowych;
- jeżeli przyłącze miałyby posłużyć zaspokojeniu potrzeb pozostałych mieszkańców budynku, średnica powinna być dostosowana do zwiększonego poboru wody;
- w obrębie skrzyżowania sieci wodociągowej z innymi urządzeniami uzbrojenia podziemnego, roboty wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności;
- należy spełnić wymagania wynikające z:
 - a) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm./
 - b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm./.

Jednocześnie informujemy, iż na podstawie:

- art. 28 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 139)

1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5.000,0 zł.,
2. Kto uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzu, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, podlega karze grzywny do 5.000,0 zł.,
3. Kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7, podlega karze grzywny do 5.000,0 zł.,
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności lub karze grzywny do 10.000,0 zł.,
5. Obok orzeczenia kary organ orzekający może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, w wysokości 1.000,0 zł. za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa,
6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w pkt. 1-3, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Warunki przyłączeniowe ważne są 2 lata od daty ich wydania.

Otrzymują:

Wnioskodawca:

Pani Beata Pardo – Dyrektor ŚDS w Szczytnie

Filia im. Jerzego Lanca w Piasutnie

Piasutno 63, 12 – 140 Świętajno

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o. (bez załączników)

a/a

Złotowski
mgr inż. Tomasz Templin
KIEROWNIK REFERATU TECHNICZNEGO